

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
Nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi
(điểm thôn Kon Stiu II)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2025, tại Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II), xã Ngọc Réo chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện Phòng Kinh tế xã Ngọc Réo

- Ông: Nguyễn Đình Lĩnh Chức vụ: Phó Trưởng phòng;
- Ông: Lê Hồng Linh Chức vụ: Công chức.

2. Đại diện Trường TH&THCS Nguyễn Trãi

- Ông: Nguyễn Trung Dũng Chức vụ: Hiệu trưởng.

II. NỘI DUNG

Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế tại nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II) các thành viên tham gia thảo luận và thống nhất đánh giá hiện trạng công trình như sau: Nhà cấp 4, tường xây gạch, lợp tôn, nền bê tông xi măng diện tích 24m², qua thời gian sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp, cụ thể:

- Mái tôn bị hư hỏng, dột nát và bị rơi xuống.
- Tường, trần có nhiều vết nứt lớn, bong tróc, có nguy cơ sụp đổ cao.
- Nền, móng nứt, bong tróc.
- Không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh sử dụng, đặc biệt là mùa mưa bão.

III. KẾT LUẬN

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập, đặc biệt là trong mùa mưa bão, thống nhất báo cáo UBND xã cho phép tháo dỡ công trình nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II), đã xuống cấp, hư hỏng như hiện trạng trên.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được các thành viên tham gia thông qua và đồng ý ký tên./.

**ĐD. TRƯỜNG TH&THCS
NGUYỄN TRÃI**



Nguyễn Trung Dũng

ĐD. PHÒNG KINH TẾ



Nguyễn Đình Lĩnh