

BÁO CÁO

**Về hiện trạng Nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi
(điểm thôn Kon Stiu II)**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TH&THCSNT ngày 29/9/2025 của Trường TH&THCS Nguyễn Trãi về việc xin phép tháo dỡ nhà hư hỏng;

Căn cứ Biên bản đánh giá hiện trạng ngày 14/10/2025 giữa Phòng Kinh tế và Trường TH&THCS Nguyễn Trãi.

Phòng Kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân xã hiện trạng Nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II), như sau:

1. Hiện trạng công trình

Nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II) hiện trạng là nhà cấp 4, tường xây gạch, lợp tôn, nền bê tông xi măng, diện tích 24m², qua thời gian sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh sử dụng, đặc biệt là mùa mưa bão, cụ thể: Mái tôn bị hư hỏng, dột nát và bị rơi xuống; tường, trần có nhiều vết nứt lớn, bong tróc, có nguy cơ sụp đổ cao, nền, móng nứt, bong tróc.

2. Kiến nghị, đề xuất

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND xã thống nhất cho chủ trương tháo dỡ công trình nhà bếp công vụ Trường TH&THCS Nguyễn Trãi (điểm thôn Kon Stiu II), đã xuống cấp, hư hỏng như hiện trạng trên.

Phòng Kinh tế kính báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Đình Linh